



Znak: IZ.414.96.2026

Nowa Wieś Wielka 17.03.2026

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Rolna 6
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. 52 381 22 20, fax 52 320 65 62

PZD ROD „POD BOREM”
ul. Leśna 4
86-061 Prądocin

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Nieruchomości położonej w Prądocinie
do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek opracowania warunków przyłączenia z dnia 03.03.2026 Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że dla celów odprowadzenia ścieków z terenu PZD ROD „POD BOREM” należy spełnić następujące podstawowe zasady:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego – na przedstawionym terenie istnieje możliwość podłączenia w/w terenu przez kolektor ϕ 110 zlokalizowany w działce nr 138/1 ul. Leśna w Prądocinie ..
2. W celu transportu ścieków z terenu objętego opracowaniem do istniejącego kolektora należy zastosować przepompownię ścieków dobraną do projektowanej wydajności projektowanych urządzeń kanalizacyjnych.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO:

1. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego wykonać bezpośrednio do istniejącego przewodu Pe ϕ 110 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Leśnej zgodnie ze wskazaniem Inwestora. .
2. Zachować wymaganą odległość przyłącza kanalizacyjnego od pozostałego uzbrojenia (PN-92/B-01707), zachować min. 1,5 m odległości przyłącza od budynków i obiektów małej architektury.
3. Minimalne zagłębienie przyłącza kanalizacyjnego, przed włączeniem instalacji wewnętrznej nie powinno być mniejsze niż 1,2 m. W przypadku wystąpienia uwarunkowań terenowych nie pozwalających na zachowanie minimalnego zagłębienia przyłącze kanalizacyjne należy odpowiednio ocieplić lub jeśli to możliwe wynieść teren do poziomu zapewniającego minimalne jego przykrycie.

REGON : 092 36 54 19

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Bydgoszcz O/ Złotniki Kujawskie
72 8142 1059 0000 7139 2000 0001



III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, posadowieniem urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej projekt przyłącza złożyć do Starosty Bydgoskiego w celu objęcia naradą koordynacyjną. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
2. W sytuacji konieczności sprecyzowania dokładnych parametrów przyłączy wskazane jest konsultacja projektowanych zamierzeń budowlanych z projektantem branży wodno-kanalizacyjnej
3. Przyłączenie do sieci ZGK może nastąpić po spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia w obecności przedstawiciela ZGK NWW.
4. Odbiór przyłącza przez ZGK NWW nastąpi po uprzednim zgłoszeniu przy wykopach otwartych uwzględniając zgodność z warunkami przyłączeniowymi i opracowaniem projektowym.
5. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
6. Warunki odbioru ścieków do przyłączonej nieruchomości określi umowa. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.
7. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
8. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

IV. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY: (w załączeniu)

Z poważaniem

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji i wykonawstwa robót

mgr inż. Tomasz Nowakowski



REGON : 092 36 54 19

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Bydgoszcz O/ Złotniki Kujawskie
72 8142 1059 0000 7139 2000 0001

